令和元年度　石岡クリーンセンターし尿処理状況

			平成31年 4月	令和元年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和2年 1月	2月	3月	計
投入総量（kℓ）			3,036.90												(3,036.90)
処理日数（日）			30												(30)
搬入日数（日）			22.0												(22.0)
1日当り平均処理量（kℓ）			101.23												(101.23)
搬入日1日当り平均搬入量（kℓ）			138.04												(138.04)
前年度同期比増減（%）			7.24												(7.24)
浄化槽汚泥混入率（%）			88.96												(88.96)
処理水水質（月1回測定）	項目	(基準値)	測定値												
	水素イオン濃度(pH)	5.8-8.6	6.7												
	透視度(度)		50以上												
	生物化学的酸素要求量(mg/ℓ)	10	<1												
	化学的酸素要求量(mg/ℓ)	10	<1												
	浮遊物質量(mg/ℓ)	15	<1												
	大腸菌群数(個/㎤)	1000	0												
	窒素含有量(mg/ℓ)	10	3.5												
	燐含有量(mg/ℓ)	1	0.03												