令和3年度　石岡クリーンセンターし尿等処理状況

			令和3年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和4年1月	2月	3月	計
投入総量（kℓ）			2,777.60	2,628.26	2,990.43	2,768.38	2,436.23	2,518.02	2,764.01	2,724.13	3,329.85	2,203.70	2,374.19	3,176.15	32,690.95
処理日数（日）			30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
搬入日数（日）			23.0	20.0	24.0	22.0	22.5	22.0	23.5	21.5	23.0	20.0	19.5	24.0	265.0
1日当り平均処理量（kℓ）			92.59	84.78	99.68	89.30	78.59	83.93	89.16	90.80	107.41	71.09	84.79	102.46	89.56
搬入日1日当り平均搬入量（kℓ）			120.77	131.41	124.60	125.84	108.28	114.46	117.62	126.70	144.78	110.19	121.75	132.34	123.36
前年度同期比増減（%）			▲ 6.12	▲ 6.30	▲ 12.58	▲ 7.36	▲ 5.96	▲ 5.38	▲ 12.36	2.87	▲ 2.17	▲ 8.23	▲ 11.91	▲ 2.58	▲6.56
浄化槽汚泥混入率（%）			88.38	91.13	90.48	90.40	88.56	89.76	89.76	90.41	89.90	90.33	89.16	91.48	90.01
処理水水質（月1回測定）	項目	（基準値）	測定値												
	水素イオン濃度（pH）	5.8-8.6	7.3	7.0	7.1	7.5	7.1	7.1	6.7	7.2	7.5	7.1	7.3	7.8	
	透視度（度）		30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	
	生物化学的酸素要求量（mg/ℓ）	10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
	化学的酸素要求量（mg/ℓ）	10	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	浮遊物質量（mg/ℓ）	10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
	窒素含有量（mg/ℓ）	10	3.1	0.3	4.8	2.3	3.2	1.9	2.1	3.6	1.9	1.5	2.6	2.9	
	燐含有量（mg/ℓ）	1	<0.05	0.05	<0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	
	大腸菌群数（個/㎤）	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	