令和4年度　石岡クリーンセンターし尿等処理状況

			令和4年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和5年1月	2月	3月	計
投入総量（kℓ）			2,724.10	2,590.51	3,153.88	2,594.85	2,440.93								(13,504.27)
処理日数（日）			30	31	30	31	31								(153)
搬入日数（日）			22.0	19.0	23.5	22.5	24.0								(111.0)
1日当り平均処理量（kℓ）			90.80	83.56	105.13	83.70	78.74								(88.26)
搬入日1日当り平均搬入量（kℓ）			123.82	136.34	134.21	115.33	101.71								(121.66)
前年度同期比増減（%）			▲ 1.93	▲ 1.44	5.47	▲ 6.27	0.19								(▲0.71)
浄化槽汚泥混入率（%）			89.83	90.68	91.56	90.57	89.37								(90.46)
処理水水質（月1回測定）	項目	(基準値)	測定値												
	水素イオン濃度（pH）	5.8-8.6	6.9	6.7	8.2	6.8	6.8								
	透視度（度）		50以上	50以上	50以上	50以上	50以上								
	生物化学的酸素要求量（mg/ℓ）	10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0								
	化学的酸素要求量（mg/ℓ）	10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0								
	浮遊物質量（mg/ℓ）	10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0								
	窒素含有量（mg/ℓ）	10	2.7	2.9	1.3	5.0	2.0								
	燐含有量（mg/ℓ）	1	<0.02	0.04	0.18	0.06	0.03								
	大腸菌群数（個/㎤）	1000	0	0	0	0	0								