令和6年度　石岡クリーンセンターし尿等処理状況

			令和6年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和7年1月	2月	3月	計
投入総量（kℓ）			2,609.12	2,743.79	2,543.20										(7,896.11)
処理日数（日）			30	31	30										(91)
搬入日数（日）			21.0	21.0	20.0										(62.0)
1日当り平均処理量（kℓ）			86.97	88.51	84.77										(86.77)
搬入日1日当り平均搬入量（kℓ）			124.24	130.66	127.16										(127.36)
前年度同期比増減（%）			▲ 3.93	13.80	▲ 13.75										(▲2.22)
浄化槽汚泥混入率（%）			89.84	91.84	91.76										(91.15)
処理水水質（月1回測定）	項目	(基準値)	測定値												
	水素イオン濃度（pH）	5.8-8.6	6.8	7.1	7.0										
	透視度（度）		50以上	50以上	50以上										
	生物化学的酸素要求量（mg/ℓ）	10	<1.0	<1.0	<1.0										
	化学的酸素要求量（mg/ℓ）	10	<1.0	<1.0	<1.0										
	浮遊物質量（mg/ℓ）	10	<1.0	<1.0	<1.0										
	窒素含有量（mg/ℓ）	10	3.6	2.7	4.4										
	燐含有量（mg/ℓ）	1	0.03	0.03	0.04										
	大腸菌群数（個/㎤）	1000	0	0	0										