令和7年度　石岡クリーンセンターし尿等処理状況

			令和7年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和8年1月	2月	3月	計
投入総量（kℓ）			2,423.67												(2,423.67)
処理日数（日）			30												(30)
搬入日数（日）			21												(21)
1日当り平均処理量（kℓ）			80.79												(80.79)
搬入日1日当り平均搬入量（kℓ）			115.41												(115.41)
前年度同期比増減（%）			▲ 7.11												(▲7.11)
浄化槽汚泥混入率（%）			91.54												(91.54)
処理水水質（月1回測定）	項目	(基準値)	測定値												
	水素イオン濃度（pH）	5.8-8.6	7.0												
	透視度（度）		50以上												
	生物化学的酸素要求量（mg/ℓ）	10	<1.0												
	化学的酸素要求量（mg/ℓ）	10	<1.0												
	浮遊物質量（mg/ℓ）	10	<1.0												
	窒素含有量（mg/ℓ）	10	2.8												
	燐含有量（mg/ℓ）	1	0.03												
	大腸菌数（CFU/ml）	300	0												