

## 平成23年度 石岡クリーンセンターし尿処理状況

		平成23年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成24年 1月	2月	3月	計
投入総量 (kℓ)		3,214.28	3,097.01	3,368.93	3,236.82	3,338.94	2,781.06	3,161.19	2,977.72	3,927.84	2,477.64	2,900.62	3,371.22	(37,853.27)
処理日数 (日)		30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	(366)
投入日数 (日)		22.5	21.0	24.0	22.5	25.0	22.0	22.5	22.0	23.0	19.0	18.0	23.5	(265.0)
1日当り平均処理量 (kℓ)		107.14	99.90	112.30	104.41	107.71	92.70	101.97	99.26	126.70	79.92	100.02	108.75	(103.42)
1日当り平均投入量 (kℓ)		142.86	147.48	140.37	143.86	133.56	126.41	140.50	135.35	170.78	130.40	161.15	143.46	(142.84)
前年度同期比増減 (%)		▲ 9.3	▲ 7.1	▲ 7.3	▲ 11.3	1.8	▲ 5.7	7.3	▲ 5.5	▲ 6.7	0.2	▲ 8.0	11.2	(▲3.8)
浄化槽汚泥混入率 (%)		78.1	77.5	78.9	79.9	76.4	74.7	76.4	77.5	77.9	78.5	78.0	79.2	(77.79)
処理水 水質 (月1回測定)	P H	(基準値) 5.8-8.6	7.0	8.1	6.3	6.6	7	6.5	6.4	6.3	7.9	8.2	6.5	6.8
	透視度 (度)		50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上
	BOD (mg/ℓ)	(基準値) 10	<1	6.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5.2	<1	2.0
	S S (mg/ℓ)	(基準値) 15	<1	<1	<1	1	1	<1	1.3	<1	<1	<1	1	<1
	大腸菌群数 (個/mℓ)	(基準値) 1000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	総窒素 (mg/ℓ)	(基準値) 10	3.7	4.6	5.8	2.7	3.8	2.7	3.3	4.3	13.0	2.9	5.3	3.0
	総磷酸 (mg/ℓ)	(基準値) 1	0.06	0.24	0.06	0.05	0.06	0.08	0.03	0.03	0.20	0.24	0.05	0.04